



様式第4号（第5条関係）

工事内容質問回答表

番号 2

施工年度	平成 30 年度	工事番号	消防 第 2 号	工事場所	岩国市 玖珂町鞍掛 地内
工事名	中央消防署西分署新築建築工事			質問受付日	平成 30 年 10 月 11 日
公告日	平成 30 年 10 月 2 日	開札日	平成 30 年 10 月 19 日	質問回答日	平成 30 年 10 月 15 日
質問事項（質問内容）				回答事項（回答内容）	
<ul style="list-style-type: none">・地盤改良に伴い、残土が発生しますが、この残土を埋戻し流用することは可能でしょうか。・床エポキシ樹脂塗床のベストクリートの使用する場所は、消防車庫に塗布と考えてよいでしょうか。・5 設計書（Excel） 39ページの電気温水器の仕様を教えてください。				<ul style="list-style-type: none">・可能とします。・消防車庫に塗布です。・12L-100Vです。図面番号A-59のミニキッチン詳細図に記載があります。	